
VvE Fluitekruid III
De heer A. de Git
Fluitekruidweg 232
1508 AR ZAANDAM

Beverwijk 05 januari 2011

Doc. nr. 00427
Werk NEN keuring (101203)

Betreft: NEN 3140 keuring

Geachte heer de Git ,

Hierbij laten wij u weten dat de centrale voorzieningen installatie in de algemene ruimten voldoet aan de NEN 3140/1010.

De eigenaren van de boxen zijn zelf verantwoordelijk voor de installatie in de box.
Standaard is daar een schakelaar met lichtpunt geplaatst.
Er zijn echter bewoners die zelf een schakelaar/wandcontactdoos combinatie plaatsen.
Dit kan zeer gevaarlijk zijn, aangezien er geen veiligheidsaarding aanwezig is.
Ik zou u willen vragen de bewoners hiervan op de hoogte te brengen,

met vriendelijke groet,
Peter Mak

